

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa, montaż i uruchomienie hybrydowych systemów zasilania awaryjnego i poprawy jakości energii dla obiektów Powiatu Włodawskiego.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Włodawski

Adres: Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

NIP: 565-14-37-752, REGON: 110198190

nr telefonu (82) 57 21510 fax. (82) 57 22444

Godziny urzędowania : poniedziałek- piątek godz. 7.30 – 15.30.

Adres strony internetowej Zamawiającego <https://powiatwlodawski.pl>

Poczta elektroniczna email: starostwo@powiat.wlodawa.pl

Strona BIP Zamawiającego: <https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/?id=6>

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793 ze zm.) na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 646).

2.1. Uzasadnienie zastosowania art. 157a ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 646):

Zakup i montaż hybrydowych systemów zasilania działających w oparciu o magazyn energii i agregat prądotwórczy zapewni stały, nieprzerwany i bezpieczny dopływ zasilania w energię elektryczną w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych min. tzw. blackout – ów. Uzyskana niezależność energetyczna zapewni zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w zakresie funkcjonowania łączności i komunikacji, dostaw i usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych niezbędnych do monitorowania i wykrywania zagrożeń, powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatowego. Umożliwi

to utrzymanie ciągłości obsługi ludności w sytuacji kryzysowej dając realną możliwość wsparcia działań innych jednostek administracji państwowej bądź samorządowej, organizacji pomocowych i humanitarnych.

2.2. Uzasadnienie celowości zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie dwóch kompletnych, automatycznych systemów zasilania awaryjnego, zapewniających:

- podtrzymanie zasilania infrastruktury teleinformatycznej,
- podtrzymanie serwerowni i urządzeń sieciowych,
- ograniczenie skutków krótkotrwałych zaników i przerw w zasilaniu,
- automatyczne przejście na zasilanie awaryjne,
- współpracę magazynu energii z agregatem prądotwórczym,
- poprawę jakości zasilania,
- ograniczenie poboru mocy z sieci w okresach szczytowych,
- ograniczenie kosztów związanych z energią bierną pojemnościową.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch (2) zestawów napięcia gwarantowanego złożonych z dwóch (2) agregatów prądotwórczego i dwóch (2) magazynów energii oraz instalacji wraz z niezbędnym dla ich właściwego funkcjonowania osprzętem, sterownikami, przyłączami, okablowaniem, oprogramowaniem itp. Zakup realizowany jest z Programu Ochrony Ludność i Obrony Cywilnej w ramach zadania pod nazwą „Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego zapewnienia ciągłości dostaw”. Zadanie finansowane jest ze środków z budżetu państwa przyznanych Starostwu Powiatowemu we Włodawie przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludność i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 (Program OLiOC).

3.2. Wymagania szczegółowe:

3.2.1. Zestaw nr 1 : STAROSTWO POWIATOWE, Adres: al. J. Piłsudskiego 24, Włodawa.

1) Falownik / system hybrydowy

Należy dostarczyć i uruchomić trójfazowy falownik hybrydowy / system UPS o parametrach:

- moc znamionowa ciągła po stronie AC: **min. 10 kW** (ale nie większa niż moc przyłączeniowa obiektu)
- praca trójfazowa 400 V,
- zakres temperatury pracy (°C) -40 ~ +60
- możliwość pracy w trybie awaryjnym/off-grid,
- możliwość współpracy z magazynem energii LFP,

- możliwość współpracy z optymalizatorami mocy,
- możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym poprzez dedykowany styk bezpotencjałowy (Dry Contact) do sterowania automatycznym rozruchem agregatu oraz z funkcją akceptacji niestabilnego źródła AC (Agregat / Generator mode),
- automatyczne przełączanie pomiędzy źródłami zasilania,
- czas przełączenia na pracę awaryjną (UPS/Off-Grid): ≤ 10 ms (nie więcej niż 20 ms),
- możliwość ograniczania poboru energii z sieci,
- funkcja zarządzania energią EMS,
- możliwość ustalenia minimalnego poziomu naładowania baterii przeznaczonego na pracę awaryjną,
- monitoring parametrów pracy,
- komunikacja Ethernet lub równoważna,
- możliwość zdalnego odczytu stanu systemu.
- asymetryczna generacja energii na fazy w trybie awaryjnym/off-grid,
- system: falownik + BMS + magazyn energii
- Gwarancja produktowa minimum 10 lat
- przygotowania kompletnej powykonawczej dokumentacji technicznej zamontowanego systemu i jego obsługi oraz zgłoszenia do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Istotne: System powinien być podłączony do **wydzielonego obwodu odbiorów objętych zasilaniem gwarantowanym**, obejmującego przede wszystkim infrastrukturę IT i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Starostwa.

2) Magazyn energii

Magazyn energii:

- technologia: **LiFePO₄ / LFP**
- Moc w zależności o wybranego systemu nie większa niż moc falownika po stronie AC,
- pojemność znamionowa: **min. 23 kWh** (ale nie większa niż 30 kWh)
- możliwość pracy cyklicznej,
- deklarowana żywotność: **min. 10000 cykli przy określonych przez producenta warunkach eksploatacji**,
- system BMS,
- zabezpieczenia nadprądowe i temperaturowe,
- zakres temperatury roboczej $-20 \sim 55$ °C
- monitoring temperatury,
- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe,
- obudowa dostosowana do miejsca instalacji, stopień ochrony min. IP66
- możliwość utrzymania rezerwy energii przeznaczonej wyłącznie do pracy awaryjnej.
- system podgrzewania baterii pozwalający na pracę w niskich temperaturach
- montaż BMS bezpośrednio na magazynie energii
- napięcie robocze w zakresie 500-900 V
- optymalizacja baterii na poziomie jednego modułu baterijnego

- Głębokość rozładowywania 95 % (automatyczna ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem)
- Możliwość rozbudowy do 55 kWh
- Gwarancja produktowa minimum 10 lat

Magazyn może być wykonany jako:

- szafa stojąca,
- system modułowy,
- rozwiązanie wewnętrzne lub zewnętrzne.

W przypadku montażu zewnętrznego, stopień ochrony powinien zezwalać na montaż zewnętrzny.

3) Agregat prądotwórczy

- moc znamionowa: **min. 30 kVA / 24 kW**,
- dopuszcza się agregat o mocy do **40 kVA**,
- trójfazowy 400/230 V,
- silnik wysokoprężny,
- prądnica bezszczotkowa,
- elektroniczna regulacja napięcia AVR,
- stabilizacja napięcia odpowiednia do współpracy z urządzeniami elektronicznymi,
- THD napięcia: $\leq 5\%$, a jeżeli producent deklaruje niższą wartość – należy ją podać w ofercie,
- automatyczny rozruch,
- automatyczne zatrzymanie,
- automatyka SZR/ATS,
- ładowarka akumulatorów,
- podgrzewanie silnika/bloku silnika,
- obudowa wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz,
- zbiornik paliwa umożliwiający ciągłą pracę przez **min. 8 godzin przy obciążeniu znamionowym**.
- Gwarancja produktowa minimum 2 lata

Agregat powinien współpracować z systemem magazynowania energii w taki sposób, aby:

w przypadku zaniku sieci, funkcję dostaw energii przejmowała bateria, następnie uruchamiał się agregat, który przejmie obciążenie, a zarazem pozwoli na doładowanie magazynu i utrzymanie rezerwy baterii.

4) Kompensacja energii biernej

Wykonawca wykona:

- analizę parametrów sieci,

- minimum 7-dniowy pomiar analizatorem jakości energii,
- analizę energii biernej pojemnościowej,
- dobór urządzenia kompensacyjnego.

Urządzenie kompensacyjne:

- moc dobrana na podstawie pomiarów,
- automatyczna regulacja,
- możliwość kompensacji energii biernej pojemnościowej lub indukcyjnej,
- zabezpieczenia odpowiednie do instalacji,
- monitoring podstawowych parametrów.
- zdalny monitoring instalacji przez Internet
- rozwiązanie wewnętrzne lub zewnętrzne
- dopuszcza się realizację kompensacji za pomocą funkcji regulacji mocy biernej falownika hybrydowego LUB dedykowanego Generatorsa Statycznego SVG (dobranego na podstawie 7-dniowych pomiarów analizatorem jakości energii)
- Gwarancja produktowa minimum 2 lata.

5) Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu 1 zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.2.2. Zestaw nr 2: PRACOWNIA GEODEZYJNA Adres: ul. Kościelna 7, Włodawa

1) Falownik hybrydowy

- trójfazowy,
- moc znamionowa ciągła po stronie AC: **min. 8 kW** (ale nie większa niż moc przyłączeniowa obiektu)
- zakres temperatury pracy (°C) -40 ~ +60
- praca awaryjna/off-grid,
- współpraca z baterią LFP,
- możliwość współpracy z optymalizatorami mocy,
- możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym poprzez dedykowany styk bezpieczeństwa (Dry Contact) do sterowania automatycznym rozruchem agregatu oraz z funkcją akceptacji niestabilnego źródła AC (Agregat / Generator mode),
- automatyczne przełączanie,
- czas przełączenia na pracę awaryjną (UPS/Off-Grid): ≤ 10 ms (nie więcej niż 20 ms).
- EMS,
- monitoring,
- komunikacja Ethernet lub równoważna.
- asymetryczna generacja energii na fazy w trybie awaryjnym/off-grid,
- system: falownik + BMS + magazyn energii

System należy podłączyć do **wydzielonego obwodu odbiorów krytycznych.**

2) Magazyn energii

- LFP,
- Moc w zależności o wybranego systemu nie większa niż moc falownika po stronie AC
- pojemność znamionowa: min. **18 kWh** (ale nie większa niż 30 kWh)
- BMS,
- możliwość pracy w trybie awaryjnym,
- możliwość zachowania rezerwy energii,
- zakres temperatury roboczej -20 ~ 55 °C
- możliwość rozbudowy do 54 kWh w jednej bryle
- min. **10000 cykli**.
- system podgrzewania baterii pozwalający na pracę w niskich temperaturach
- montaż BMS bezpośrednio na magazynie energii
- napięcie robocze w zakresie 600-900 V
- optymalizacja baterii na poziomie jednego modułu baterijnego

3) Agregat

- moc: min. **20 kVA / 16 kW**,
- 400/230 V,
- diesel,
- AVR,
- automatyczny rozruch,
- SZR/ATS,
- ładowarka akumulatorów,
- podgrzewanie silnika,
- obudowa wyciszona,
- przystosowanie do pracy zewnętrznej.
- Agregat powinien być uruchamiany automatycznie w przypadku przedłużającego się zaniku sieci.

4) Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu 1 zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.2.3. INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Dla obu lokalizacji wykonawca zapewnia:

- wykonanie lub przygotowanie fundamentu/płyty pod agregat;
- montaż agregatu;
- montaż falownika;
- montaż magazynu energii;
- montaż SZR/ATS;
- dostosowanie RG;
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń;
- wykonanie połączeń kablowych;
- wykonanie połączeń sterowniczych;
- wykonanie połączeń wyrównawczych;

- sprawdzenie uziemienia;
- oznakowanie instalacji;
- wykonanie wyłącznika awaryjnego/PPOŻ w zakresie wymaganym przepisami;
- wykonanie pomiarów elektrycznych;
- konfigurację systemu EMS;
- konfigurację rezerwy baterii;
- test zaniku sieci;
- test automatycznego startu agregatu;
- test przejęcia obciążenia;
- test powrotu z agregatu do sieci;
- szkolenie pracowników;
- dokumentację powykonawczą.

2. Kod CPV:

- 31122000-7 Jednostki prądotwórcze
- 31122000-3 Generatory
- 31430000-9 Akumulatory elektryczne
- 31440000-2 Baterie
- 63121000-3 Usługi składowania i odzyskiwania
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

Biorąc pod uwagę zagadnienia bezpieczeństwa podział przedmiotowego zamówienia mógłby skutkować brakiem spójności technologicznej i integralności systemowej infrastruktury krytycznej. Powierzenie całego zadania jednemu wykonawcy gwarantuje jasne procedury bezpieczeństwa jednolite dla obu systemów, wskazanie bezpośredniej odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie całego systemu oraz poszczególnych modułów i jego serwisowanie. Rozdzielenie zamówienia w ramach projektu pomiędzy różnych wykonawców może mieć negatywny wpływ na realizację opracowanych na potrzeby sytuacji kryzysowych instrukcji postępowania, planów i zarządzeń Starosty Powiatu. Identyczne urządzenia, jednolite systemy, schematy i procedury związane z ich obsługą ułatwiają podstawowe przeszkolenie osób, które w sytuacji kryzysowej bądź ekstremalnej będą z nich korzystać.

4. Wymagania dodatkowe dotyczące zamówienia:

4.1. Wszystkie elementy systemu tj. agregaty prądotwórcze, magazyny energii, przyłącza, oprzyrządowanie, sterowniki, przewody itp. muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2025 posiadające deklarację zgodności CE, spełniające normy unijne oraz pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek UE.

4.2. Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony był przez pracownika dostawcy posiadającego autoryzację producenta oferowanego sprzętu.

- 4.3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji działań wynikających z zakresu gwarancji urządzeń wchodzących w skład systemu, zapewni okresowe przeglądy konserwacyjne agregatu i baterii wynikające z zaleceń i gwarancji producenta, zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego w okresie gwarancji.
- 4.4. Po upływie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i serwisowania systemu, zgodnie z zawartą odrębną umową.
- 4.5. Wykonawca zapewni spójność technologiczną i integralność montowanych systemów z instalacją fotowoltaiczną.
- 4.6. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i montażu funkcjonalnego systemu umożliwiającego natychmiastowe przejście na zasilanie z magazynu energii w przypadku zaniku energii w z sieci oraz automatycznego uruchomienia agregatu prądotwórczego przy rozładunku baterii poniżej zadanego progu, który będzie elementem składowym infrastruktury krytycznej.
- 4.7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, montażu i uruchomienia systemu, który optymalizuje przepływ energii, steruje cyklami ładowania, pilnuje optymalnego obciążenia czasu pracy agregatu.
- 4.8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i montażu systemu w taki sposób, aby właściwie funkcjonowały wszystkie urządzenia i układy wrażliwe na skoki energii czy zmiany źródeł zasilania.
- 4.9. Systemy należy wykonać jako kompletne rozwiązania „**pod klucz**”, obejmujące dostawę urządzeń, transport, montaż, konfigurację, uruchomienie, pomiary i dokumentację powykonawczą.
- 4.10. Wykonawca zapewnia wykonanie systemu w oparciu o właściwe zabezpieczenia przeciw napięciowe, przeciw pożarowe i inne wynikające z zasad bhp, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
- 4.11. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania kompletnej powykonawczej dokumentacji technicznej zamontowanego systemu oraz jego obsługi, dokona zgłoszenia systemu do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
- 4.12. Wykonawca przeprowadzi konfigurację i pełny rozruch technologiczny z symulacją zaniku sieci i testem pod pełnym obciążeniem.
- 4.13. **W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej**, zaistnienia w tym czasie awarii, stwierdzenia usterki bądź uszkodzenia urządzeń, mechanizmów, elementów przesyłowych systemu wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do działań umożliwiających właściwe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, **w czasie nie dłuższym niż:**

Czas podjęcia diagnostyki zdalnej (reakcja online): do 2 godzin od zgłoszenia.

- Czas przybycia serwisu na miejsce awarii (SLA na miejscu): do 8 godzin w dni robocze (lub do 24 godzin w dni wolne od pracy).

4.14. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej ze względu na dobór kompatybilnych ze sobą urządzeń technicznych wchodzących w skład hybrydowego systemu zasilania awaryjnego i poprawy jakości energii.

4.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **nie później niż do dnia 11 grudnia 2026.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) *Wykonał co najmniej 3 umowy /zlecenia/zamówienia dotyczące montażu, wykonania instalacji i uruchomienia /rozruchu agregatów.*

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać konkretny zakres, który został bezpośrednio zrealizowany przez Wykonawcę.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1. za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją trzech wymaganych przez Zamawiającego zamówień. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek, o którym mowa w pkt 5.1. nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie trzy zamówienia, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie trzech zamówień wymaganych przez Zamawiającego.

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1. za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie trzy zamówienia wymagane przez Zamawiającego.

a) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załącza także do oferty składane przez podmiot udostępniający zasoby:

- załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz brak podstaw do wykluczenia ,

- Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;

Dokumenty te powinny zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie dokumentów rejestrowych firmy lub stosownego pełnomocnictwa.

5.2. Wykonawca winien dysponować w okresie wykonywania zamówienia osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe umożliwiające wszelkie prace związane z montażem instalacją i rozruchem systemu objętego zamówieniem, tj. posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP G1, uprawnienia budowlane (PIIB) lub stosowne świadectwa i certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, przed podpisaniem umowy, na **żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć kserokopie w.w. dokumentów potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę.**

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć

- 6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia stanowiące odpowiednio **załącznik nr 3 do ogłoszenia;**
- 6.2. **wykaz dostaw/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie;**

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tzn.

1) firma, nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2) w stosunku do Firmy, nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3) firma, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) w stosunku do Firmy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5) wykonawca, nie podlega wykluczeniu w myśl art. 157 a ust. 3 pkt 3) ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, tj. nie udaremnia lub nie utrudnia stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub nie ukrywa ich pochodzenia, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 i 1669), w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej dla robót budowlanych - 86 200 000 zł, a dla dostaw lub usług - 43 100 000 zł;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy zobligowani są do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w niniejszym zakresie, zawartego

Za spełnienie wymagań dot. braku podstaw do wykluczenia, uznane zostanie złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z – załącznik nr 3 do ogłoszenia.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- 8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 8.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (m. in. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.) odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.wlodawa.pl : w tytule maila należy wpisać znak postępowania tj. **WO.271.2.11.2026.MJ**;
- 8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
- 8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia.
- 8.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

- 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 9.2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
- 9.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
- 9.4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-3.
- 9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdza brak podstaw wykluczenia.
- 9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia), które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
- 10.2. Oferta musi być czytelna i sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz załączników stanowiących jego integralną część.
- 10.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie będzie zgodna z treścią Ogłoszenia oraz załączników stanowiących jego integralną część.
- 10.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Formularzu ofertowym wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego, które zostały określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
- 10.6. Oferta oraz inne dokumenty i/lub oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w postaci elektronicznej musi zostać dołączone do oferty. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
- 10.8. Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia.

10.9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca może przekazać elektronicznie na adres e-mail: przetargi@powiat.wlodawa.pl w następujący sposób:

- 1) dokument składany drogą elektroniczną sporządzony elektronicznie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
- 2) skan dokumentu sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem poświadczony za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez tą samą osobę, która podpisała dokument w postaci papierowej.

10.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani w momencie składania oferty.

10.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie nazw podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem zakresu zasobu, który podmiot udostępnia Wykonawcy.

10.12. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych informacji, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien jednocześnie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233). Wykonawca powinien zatem wykazać, iż zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, oraz że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

10.13. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać:

- 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
- 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6.1.i 7 niniejszego ogłoszenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, do Ogłoszenia;
- 3) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

10.14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących Załączniki do Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy oraz treści Ogłoszenia i SOPZ.

10.15. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

10.17. Wykonawca może złożyć ofertę do upływu terminu składania ofert.

10.18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.19. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.

10.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.21. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 niniejszego Ogłoszenia są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

10.22. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w załączonym do oferty pełnomocnictwie.

10.23. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w Formularzu ofertowym w miejscu „Wykonawca” powinna zawierać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście dostarczyć do Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@powiat.wlodawa.pl nie później niż **do dnia 20.10.2026 r. do godziny 15:30.**

11.2. Ofertę składaną drogą elektroniczną należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

11.3. Ofertę składaną w postaci papierowej podpisuje osobiście osoba do tego umocowana. Kserokopia dokumentu składanego w postaci papierowej nie zawierająca podpisu osobistego osoby podpisującej ofertę, zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

11.4. W przypadku złożenia oferty po upływie w/w terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

13.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do ogłoszenia ceny ofertowej brutto, podanej w PLN cyfrowo, uwzględniającą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu i załącznikach.

13.2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować niezmienność i stałość zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

13.3. Wartość brutto podana w ofercie obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.

13.4. Do wyliczenia ceny brutto, Wykonawca zastosuje właściwą aktualnie obowiązującą w przepisach prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

13.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

13.7. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, zostaną one poprawione przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad i konsekwencji rachunkowych. O poprawieniu omyłek zostanie poinformowany wykonawca, którego one dotyczą.

13.8. Zanim Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w sytuacjach wymagających wyjaśnienia zażąda od Wykonawcy złożenia wyjaśnień wątpliwości dotyczących treści złożonej oferty lub wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

14. KRYTERIUM OCENY OFERT

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp.	Kryterium oceny	Opis kryterium	Waga – udział w
-----	-----------------	----------------	-----------------

			ocenie
1.	Cena	Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia.	100%

14.2. Liczba punktów za kryterium „cena” będzie obliczona wg. poniższego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

14.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową w kryterium „cena”.

15. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach jeśli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia (np. w przypadku, gdy do oferty nie załączono wymaganych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw i nie uzupełniono ich na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym);
- 2) oferta została złożona przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub gdy stwierdzi, że dostarczone przez wykonawcę informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe;
- 3) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert;
- 4) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę;
- 5) oferta jest niekompletna, z tym zastrzeżeniem że Zamawiający jednokrotnie wezwał do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie stanowią oczywistej omyłki rachunkowej i których Zamawiający nie może poprawić;
- 7) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych niniejszym Ogłoszeniu;
- 8) nie została podpisana w sposób wskazany w ust. 9. niniejszego ogłoszenia
- 9) jest nieważna na podstawie odrębnych, obowiązujących przepisów prawa.

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty, lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;

- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
- 5) w sytuacji, gdy złożono oferty, których wybór nie jest możliwy ze względu na taką samą cenę i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 6) w sytuacji, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na obiektywne okoliczności, których nie można było przewidzieć.

17.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Burmistrz Włodawy**, Al. Józefa Piłsudskiego 4122-200 Włodawa.
- 2) inspektor ochrony danych osobowych w **Gminie Miejskiej Włodawa**, kontakt: iodo@wlodawa.eu;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: WA.271.8.2026.AM Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych zakupionych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach zadania pn. „Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw”
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy KC.
 - b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Włodawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy lub trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*-** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*-*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna dot. zestawu 1.

Załącznik nr 1A - Dokumentacja techniczna dot. zestawu 2.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.

Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania.

Załącznik nr 6 - wzór umowy *(może ulec modyfikacjom o informacje, które ujawniły się w toku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).*



SEKRETARZ POWIATU
mgr Piotr Kazanecki

