

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa, montaż i uruchomienie hybrydowych systemów zasilania awaryjnego i poprawy jakości energii dla obiektów Powiatu Włodawskiego.**


Odpowiedź na pytanie dotyczące treści ogłoszenia

Mając na celu równe traktowanie wykonawców, Zamawiający przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie nr 1. Zwracam się z pytaniem, czy dopuszczają Państwo w zestawie nr 1 przy ul. Piłsudskiego 24, Włodawa zastosowanie magazynu energii z możliwością rozbudowy do 54,24 kWh a nie 55 kWh?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynu energii z możliwością rozbudowy do 54,24 kWh.



SEKRETARZ POWIATU
Ingr Piotr Kazanecki